

# 甘肃电投金昌发电有限责任公司一厂#1、2锅炉空预器改造项目EPC总承包澄清文件（1）



招标编号：JCFDGS-GC-2026-004

甘肃西招国际招标有限公司受甘肃电投金昌发电有限责任公司委托甘肃电投金昌发电有限责任公司一厂#1、2锅炉空预器改造项目EPC总承包，现就投标人答疑澄清内容如下：

## 一、澄清答疑内容如下：

- 1.需提供最后一次性能试验报告、最新的DCS烟风系统画面

答：



2.提供 2013 年改造后的空预器蓄热元件及三向密封相关技术图纸资料，如改造后的热力计算书、空预器总图、蓄热元件仓格分仓图、三向密封图纸等。

答：技术图纸将发送至投标人领取招标文件登记时预留的电子邮箱。

3.为保证改造效果加高元件，技术规范中所述“实际测量热端蓄热元件上部空间，仍有 100mm 左右高度空间”，该高度是否会造成换热片与径向密封相干涉，需确认，以避免蓄热元件加高后无法进行密封复位。

答：经现场实测，高度不超过 150 mm是不会造成换热片与径向密封相干涉。

## 二、联系方式

招标人：甘肃电投金昌发电有限责任公司

地 址：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇

联系人：赵生平

联系电话：13884502751

代理机构：甘肃西招国际招标有限公司

地 址：兰州市安宁区通达街3号

联 系 人：陈珊珊

联系电话：18793165740

监督机构：甘肃省电力投资集团有限责任公司

地 址：兰州市城关区北滨河东路 69 号

联 系 人：安进文

联系电话：0931-8378130

2026年4月30日