

采购资料移交函

采购项目名称：检验科PCR改造项目移交单（16150.00元）

申请科室：总务科

附件：无

管理科室确认签字：刘姣
(移交)

采购科室确认签字：薛有坤
(接收)

2026.6.9

时间：2026.6.4

天水市中医医院院长办公会议议题审批表

日期：2026 年 6 月 2 日

申请科室	总务科	申请人	孙 强
议题名称	关于检验科 PCR 室改造的请示		
议题摘要	因检验科 PCR 室设计存在缺陷，净化空调与生物安全柜不联动，需增加风道；新风系统未连接至室外，需更改风道。预算价 16150.00 元。		
议题附件	附件：无		
分管领导 审批意见	同意提请院长办公会研究决定。 分管院长（签名） 孙 强 2026 年 6 月 2 日		
会议 研究 结果	院长/分管院长（签名） 孙 强 2026 年 6 月 2 日 天水市中医医院		
备注	所有上会事项均按照一事一议一表格原则提交。		

项目名称：天水市中医医院检验科PCR风压系统整改技术参数

序号	名称	规格	单位	数量
1	排风机	5000m ³ /h	台	2
2	控制箱	定制	台	1
3	天圆地方	500*320	个	3
4	新风联动口	650*500	个	1
5	止回阀	320*320	个	2
6	调节阀	320*321	个	2
7	金属软管	350	米	15
8	气闸连锁	双门互锁	个	1
9	回风过滤网	550*250	个	9
备注：因检验科净化空调不联动，新风系统未连接至室外，需要进行改造。				

刘耀文 8/6