

甘肃省党员干部教育基地北楼厨房炉灶、排油烟机更换项目 更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：LSZB-2026-0817

原公告的采购项目名称：甘肃省党员干部教育基地北楼厨房炉灶、排油烟机更换项目

首次公告日期：2026 年 08 月 18 日

二、更正信息：

更正事项：采购文件

更正原因：

开标时间、投标文件份数、评标办法、采购项目需求变更。

更正内容：

详见附件

其他内容不变

更正日期：2026 年 09 月 07 日

三、其他补充事项

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：甘肃省党员干部教育基地

联系人：魏超

电 话：17794284646

地 址：兰州市东岗西路 543 号

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃立尚项目管理咨询有限公司

联系人： 梁丽娟

电 话： 15352010958

地 址：兰州市城关区天水北路智慧绿洲大厦 17 层 1713

甘肃立尚项目管理咨询有限公司

2026 年 09 月 07 日



附件：

一、原招标文件：

响应文件提交：2026 年 09 月 10 日 14 时 30 分（北京时间）之前，甘肃立尚项目管理咨询有限公司会议室（兰州市城关区天水北路智慧绿洲大厦 17 层 1713），逾期不予受理。

现变更为：

响应文件提交：2026 年 09 月 22 日 14 时 30 分（北京时间）之前，甘肃立尚项目管理咨询有限公司会议室（兰州市城关区天水北路智慧绿洲大厦 17 层 1713），逾期不予受理。

二、原招标文件：

第三章投标文件格式“投标函”中纸质文件（一正二副）。

现变更为：

纸质文件（一正一副）。

三、原招标文件：

第五章评标办法技术部分中设备参数响应“1）投标产品技术参数全部满足招标文件技术要求，得 33 分；（2）标注“★”项指标为重要参数，每负偏离一项扣 3 分；（3）其他非关键性参数，每负偏离一项扣 2 分。”

现变更为：

投标人对所投产品技术参数逐条进行明确响应，完全满足招标文件所有技术要求的，得 33 分，参数条款中标注“◆”的条款参数为重要参数（共 5 项），每负偏离一项扣 0.5 分，无“◆”条款的一般参数（125 项），每负偏离一项扣 0.244 分；扣完为止。注：技术参数中证明材料有具体要求的须按照招标文件具体要求提供，未提供的视为负偏离；没有具体要求的，证明材料包括但不限于国家认可的检测机构出具的检测检验报告或产品彩页或设备生产厂家官网截图或公开的宣传资料等，未提供视为负偏离。证明材料须加盖投标人公章。

四、原招标文件：

第四章采购项目需求（详见原招标文件）

现变更为：

序号	设备名称	规格	数量	参数
				三层
1	油烟净化一体机▲	6600*1300*1000mm（±5mm）	11.5 m²	1. 处理风量 Q≥4000m³/h；总处理风量≥系统排风量。电源：三相 AC380V/50Hz,装机容量 2.2kW;本机风机风压≥320pa,材质:箱体采用 304 不锈钢,厚度≥1.2mm 国标不锈钢板。设备若配置紫外线（UV）除味模块,臭氧、紫外线泄漏须满足国家相关标准要求。 2. 进风侧设置不锈钢均流导流板,确保烟气均匀进入净化电场;进风口配置可拆卸式金属过滤网,拦截大颗粒杂质并便于日常清洗维护;设检修门,方便滤网更换及内部清理;整体进风结构气流阻力稳定,不影响额定处理风量。 3. 产品采用多级净化结构:一级 Z 型钢网去除大颗粒油烟,二级金属过滤器净油,三级高低压电场净化微小颗粒油烟,四级实现除味功能;允许同等净化效果的优化结构方案。 4. 高压电源具备电压、电流自动调节功能。 5. 极板材质为铝合金或不锈钢,符合净化效率和设备阻力等性能指标。 6. 采用智能控制面板（触摸或按键）逐级启动,实时显示各级净化运行状态。 7. 产品排放符合 GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》。 ◆8. 油烟净化效率≥60%;油烟排放浓度≤2.0mg/m³;须提供 CMA 检测报告。
2	不锈钢挡板	6600*1200*20mm	19.5 m²	采用 201 不锈钢（GB/T 3280,允许 201 及以上更高等级材质响应）,厚度≥1.0mm。
3	燃气单头矮汤炉	550×700×450mm（±5mm）	1 台	1. 整机符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准;提供全项 CMA 检测报告。 ●2. 产品具有有效 CCC 强制性产品认证证书,证书型号与所投产品一致; 3. 每个燃烧单元均配置可靠的熄火保护装置(火焰意外熄灭后自动切断燃气,符合 GB 35848-2024 要求);电子点火。 4. 设备设置永久牢固的中文铭牌,标明产品名称、型号、燃气种类、额定热负荷、生产厂家、执行标准等信息,铭牌不得为易脱落不干胶贴纸。 5. 炉面采用 304 不锈钢（GB/T 3280-2015）,板厚≥1.2mm;设备后部设不锈钢防护背板（允许 201 及以上更高等级材质响应）,竖直高度≥150mm,板厚≥1.0mm。 6. 燃气管路采用耐腐蚀、耐压金属管路（铜管或符合国家标准的不锈钢波纹金属管路均可）,安装后进行气密性试验。 7. 燃气种类:天然气（12T）,额定供气压力 2000Pa;额定热负荷 35kW。

4	油烟净化一体机（饼房）	520*1200*1000mm（±5mm）	2.2 m²	1. 处理风量 $Q \geq 4000 \text{ m}^3/\text{h}$；总处理风量 $\geq$ 系统排风量。电源：三相 AC380V/50Hz, 装机容量 2.2kW；本机风机风压 $\geq 320 \text{ pa}$, 材质：箱体采用 304 不锈钢，厚度 $\geq 1.2 \text{ mm}$ 国标不锈钢板。设备若配置紫外线（UV）除味模块，臭氧、紫外线泄漏须满足国家相关标准要求。 2. 进风侧设置不锈钢均流导流板，确保烟气均匀进入净化电场；进风口配置可拆卸式金属过滤网，拦截大颗粒杂质并便于日常清洗维护；设检修门，方便滤网更换及内部清理；整体进风结构气流阻力稳定，不影响额定处理风量。 3. 产品采用多级净化结构：一级 Z 型钢网去除大颗粒油烟，二级金属过滤器净油，三级高低压电场净化微小颗粒油烟，四级实现除味功能；允许同等净化效果的优化结构方案。 4. 高压电源具备电压、电流自动调节功能。 5. 极板材质为铝合金或不锈钢，符合净化效率和设备阻力等性能指标。 6. 采用智能控制面板（触摸或按键）逐级启动，实时显示各级净化运行状态。 7. 产品排放符合 GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》。 ◆8. 油烟净化效率 $\geq 60\%$；油烟排放浓度 $\leq 2.0 \text{ mg/m}^3$；须提供 CMA 检测报告。
5	不锈钢排烟管	8000*700*400 mm	17.6 m²	管道不锈钢板材 $\geq 1.2 \text{ mm}$, 适用于油烟腐蚀环境及定期清洗工况；加强筋 $\geq 1.0 \text{ mm}$, 角连接件 $\geq 1.0 \text{ mm}$, 硅酮密封胶密封
6	不锈钢排烟管	4000*400*400 mm	6.4 m²	
7	不锈钢排烟管	18000*400*400 mm	28.8 m²	
8	不锈钢弯头	700*400 mm	4 个	
9	不锈钢弯头	400*400 mm	4 个	
10	不锈钢变径	400*400 mm	2 个	
11	排烟风柜	1145*860*1215 mm	1 台	功率 4KW/380V，外壳为 $\geq 2.0 \text{ mm}$ 厚静电喷涂 SPCC 冷扎板或镀锌板；风量 $\geq 10000 \text{ m}^3/\text{h}$，全压 $\geq 720 \text{ pa}$，转速 $\geq 1000 \text{ r/min}$，噪音 $\leq 68 \text{ db}$。
12	风柜启动箱	现场定制	1 台	1. 用途：用于排烟风柜电机的启动、运行控制与保护。 2. 额定电压 AC380V/50Hz，三相五线制（TN-S）供电。 3. 启动方式：电机功率 $\leq 5.5 \text{ kW}$ 直接启动。 4. 主要元器件：元器件为符合相应国家标准的合格产品 + 出厂检验合格证。 5. 保护功能：具备过载、短路、缺相保护。 6. 箱体：冷轧钢板厚度 $\geq 1.0 \text{ mm}$，表面喷塑防腐处理，防护等级不低于 IP54。 7. 电气安全：金属箱体可靠接地（PE 线），二次接线端子标识清晰。

1 3	烟机电 缆线	按排烟 设备 (风 柜、风 机)总 功率供 应商核 算确定	60m	1. 电缆类型：阻燃电缆，阻燃性能符合 GB/T 19666。 2. 结构：三相五线制，5 芯（3 相 + 1 零 + 1 地）。 3. 材质与标识：导体为无氧铜；电缆外皮印刷清晰，标明型号规格、额定电压、生产厂家、制造标准及米数。 4. 验收：随货提供出厂检验合格证及第三方检测报告（CMA 资质），电缆与报价型号规格一致。
1 4	牛肉面 档口轴 流排烟 风机	Φ 500mm	1 台	功率 550W/220V，外壳为≥2.0mm 厚静电喷涂 SPCC 冷扎板或镀锌板；风量≥10000m³/h，全压≥720pa，转速≥1000r/min，噪音≤68db。
二层				
1 5	油烟净 化一体 机	13600* 1300*1 000mm (± 5mm)	23. 8 m²	1. 处理风量 Q≥4000m³/h；总处理风量≥系统排风量。电源：三相 AC380V/50Hz,装机容量 2.2kW;本机风机风压≥320pa,材质:箱体采用 304 不锈钢,厚度≥1.2mm 国标不锈钢板。设备若配置紫外线(UV)除味模块,臭氧、紫外线泄漏须满足国家相关标准要求。 2. 进风侧设置不锈钢均流导流板,确保烟气均匀进入净化电场;进风口配置可拆卸式金属过滤网,拦截大颗粒杂质并便于日常清洗维护;设检修门,方便滤网更换及内部清理;整体进风结构气流阻力稳定,不影响额定处理风量。 3. 产品采用多级净化结构:一级 Z 型钢网去除大颗粒油烟,二级金属过滤器净油,三级高低压电场净化微小颗粒油烟,四级实现除味功能;允许同等净化效果的优化结构方案。 4. 高压电源具备电压、电流自动调节功能。 5. 极板材质为铝合金或不锈钢,符合净化效率和设备阻力等性能指标。 6. 采用智能控制面板(触摸或按键)逐级启动,实时显示各级净化运行状态。 7. 产品排放符合 GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》。 ◆8. 油烟净化效率≥60%;油烟排放浓度≤2.0mg/m³;须提供 CMA 检测报告。
1 6	不锈钢 挡板	13600* 1200*2 0mm	19. 5 m²	采用 201 不锈钢(GB/T 3280,允许 201 及以上更高等级材质响应),厚度≥1.0mm。

1 7	燃气双 炒双温 灶	2200*1 200*80 0mm (± 5mm)	4 台	1. 整机符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准；提供全项 CMA 检测报告。 ●2. 产品具有有效 CCC 强制性产品认证证书, 证书型号与所投产品一致； 3. 每个燃烧单元均配置可靠的熄火保护装置(火焰意外熄灭后自动切断燃气, 符合 GB 35848-2024 要求)；电子点火。 4. 设备设置永久牢固的中文铭牌, 标明产品名称、型号、燃气种类、额定热负荷、生产厂家、执行标准等信息, 铭牌不得为易脱落不干胶贴纸。 5. 炉面采用 304 不锈钢 (GB/T 3280-2015), 板厚≥1.2mm; 设备后部设不锈钢防护背板 (允许 201 及以上更高等级材质响应), 竖直高度≥150mm, 板厚≥1.0mm。 6. 燃气管路采用耐腐蚀、耐压金属管路 (铜管或符合国家标准的不锈钢波纹金属管路均可), 安装后进行气密性试验。 7. 燃气种类: 天然气 (12T), 额定供气压力 2000Pa; 天然气耗气量 11NM/h3, 额定热负荷 70kW。
1 8	燃气三 门四层 海鲜蒸 柜	900*90 0*1850 mm (± 5mm)	2 台	1. 整机符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准；提供全项 CMA 检测报告。 ●2. 产品具有有效 CCC 强制性产品认证证书, 证书型号与所投产品一致； 3. 每个燃烧单元均配置可靠的熄火保护装置(火焰意外熄灭后自动切断燃气, 符合 GB 35848-2024 要求)；电子点火。 4. 设备设置永久牢固的中文铭牌, 标明产品名称、型号、燃气种类、额定热负荷、生产厂家、执行标准等信息, 铭牌不得为易脱落不干胶贴纸。 5. 燃气种类: 天然气 (12T), 额定供气压力 2000Pa; 额定热负荷≥35kW; 电子点火。 6. 材质: 外壳采用 304 不锈钢板 (GB/T 3280), 板厚≥1.2mm; 蒸炉内胆采用 304 不锈钢或热镀锌板, 板厚≥5mm。 7. 蒸柜承力架采用热轧等边角钢 (GB/T 706-2016), 规格≥L40×4; 脚架采用 Φ51 不锈钢圆管 (允许等效规格), 附高低调整脚。 8. 配鼓风机, 功率≥550W; 9. 燃气管路采用无缝钢管, 规格满足供气压力与流量要求 (约 DN20)。

19	油烟净化一体机（洗碗间）	2000*1200*1150mm (±5mm)	3.5 m ²	1. 处理风量 $Q \geq 4000\text{m}^3/\text{h}$；总处理风量 $\geq$ 系统排风量。电源：三相 AC380V/50Hz, 装机容量 2.2kW; 本机风机风压 $\geq 320\text{pa}$, 材质：箱体采用 304 不锈钢, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 国标不锈钢板。设备若配置紫外线 (UV) 除味模块, 臭氧、紫外线泄漏须满足国家相关标准要求。 2. 进风侧设置不锈钢均流导流板, 确保烟气均匀进入净化电场; 进风口配置可拆卸式金属过滤网, 拦截大颗粒杂质并便于日常清洗维护; 设检修门, 方便滤网更换及内部清理; 整体进风结构气流阻力稳定, 不影响额定处理风量。 3. 产品采用多级净化结构: 一级 Z 型钢网去除大颗粒油烟, 二级金属过滤器净油, 三级高低压电场净化微小颗粒油烟, 四级实现除味功能; 允许同等净化效果的优化结构方案。 4. 高压电源具备电压、电流自动调节功能。 5. 极板材质为铝合金或不锈钢, 符合净化效率和设备阻力等性能指标。 6. 采用智能控制面板 (触摸或按键) 逐级启动, 实时显示各级净化运行状态。 7. 产品排放符合 GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》。 ◆8. 油烟净化效率 $\geq 60\%$; 油烟排放浓度 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$; 须提供 CMA 检测报告。
20	不锈钢排水沟	300*250*25mm	40m	采用 304 不锈钢 (GB/T 3280, 允许 304 及以上更高等级材质响应), 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。
21	不锈钢排烟管	13000*800*500mm	33.8 m ²	管道不锈钢板材 $\geq 1.2\text{mm}$, 适用于油烟腐蚀环境及定期清洗工况; 加强筋 $\geq 1.0\text{mm}$, 角连接件 $\geq 1.0\text{mm}$, 硅酮密封胶密封
22	不锈钢排烟管	6000*400*400mm	9.6 m ²	
23	不锈钢排烟管	8000*700*400mm	17.6 m ²	
24	不锈钢弯头	800*500mm	2 个	
25	不锈钢弯头	700*400mm	4 个	
26	不锈钢变径	500*400mm	4 个	
27	轴流排烟风机	Φ500mm	3 台	功率 550W/220V, 外壳为 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚静电喷涂 SPCC 冷轧板或镀锌板; 风量 $\geq 10000\text{m}^3/\text{h}$, 全压 $\geq 720\text{pa}$, 转速 $\geq 1000\text{r}/\text{min}$, 噪音 $\leq 68\text{db}$
28	烟机电缆线	按排烟设备 (风柜、风机) 总功率供应商核算确定	70m	1. 电缆类型: 阻燃电缆, 阻燃性能符合 GB/T 19666。 2. 结构: 三相五线制, 5 芯 (3 相 + 1 零 + 1 地)。 3. 材质与标识: 导体为无氧铜; 电缆外皮印刷清晰, 标明型号规格、额定电压、生产厂家、制造标准及米数。 4. 验收: 随货提供出厂检验合格证及第三方检测报告 (CMA 资质), 电缆与报价型号规格一致。

29	风柜启动箱	现场定制	1 台	1. 用途：用于排烟风柜电机的启动、运行控制与保护。 2. 额定电压 AC380V/50Hz，三相五线制（TN-S）供电。 3. 启动方式：电机功率≤5.5kW 直接启动。 4. 主要元器件：元器件为符合相应国家标准的合格产品 + 出厂检验合格证。 5. 保护功能：具备过载、短路、缺相保护。 6. 箱体：冷轧钢板厚度≥1.0mm，表面喷塑防腐处理，防护等级不低于 IP54。 7. 电气安全：金属箱体可靠接地（PE 线），二次接线端子标识清晰。
	夹层			
30	燃气双头矮汤炉	1100*700*450mm（±5mm）	1 台	1. 整机符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准；提供全项 CMA 检测报告。 ●2. 产品具有有效 CCC 强制性产品认证证书, 证书型号与所投产品一致； 3. 每个燃烧单元均配置可靠的熄火保护装置（火焰意外熄灭后自动切断燃气，符合 GB 35848-2024 要求）；电子点火。 4. 设备设置永久牢固的中文铭牌，标明产品名称、型号、燃气种类、额定热负荷、生产厂家、执行标准等信息，铭牌不得为易脱落不干胶贴纸。 5. 炉面采用 304 不锈钢（GB/T 3280-2015），板厚≥1.2mm；设备后部设不锈钢防护背板（允许 201 及以上更高等级材质响应），竖直高度≥150mm，板厚≥1.0mm。 6. 燃气管路采用耐腐蚀、耐压金属管路（铜管或符合国家标准的不锈钢波纹金属管路均可），安装后进行气密性试验。 7. 燃气种类：天然气（12T），额定供气压力 2000Pa；额定热负荷 35kW。
31	燃气单炒单温灶	1100*1200*800mm（±5mm）	1 台	1. 整机符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准；提供全项 CMA 检测报告。 ●2. 产品具有有效 CCC 强制性产品认证证书, 证书型号与所投产品一致； 3. 每个燃烧单元均配置可靠的熄火保护装置（火焰意外熄灭后自动切断燃气，符合 GB 35848-2024 要求）；电子点火。 4. 设备设置永久牢固的中文铭牌，标明产品名称、型号、燃气种类、额定热负荷、生产厂家、执行标准等信息，铭牌不得为易脱落不干胶贴纸。 5. 炉面采用 304 不锈钢（GB/T 3280-2015），板厚≥1.2mm；设备后部设不锈钢防护背板（允许 201 及以上更高等级材质响应），竖直高度≥150mm，板厚≥1.0mm。 6. 燃气管路采用耐腐蚀、耐压金属管路（铜管或符合国家标准的不锈钢波纹金属管路均可），安装后进行气密性试验。 7. 燃气种类：天然气（12T），额定供气压力 2000Pa；额定热负荷 35kW。

3 2	油烟净化一体机	5200*1200*1000mm (±5mm)	6.4 m ²	1. 处理风量 $Q \geq 4000\text{m}^3/\text{h}$；总处理风量 $\geq$ 系统排风量。电源：三相 AC380V/50Hz, 装机容量 2.2kW; 本机风机风压 $\geq 320\text{pa}$, 材质: 箱体采用 304 不锈钢, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 国标不锈钢板。设备若配置紫外线 (UV) 除味模块, 臭氧、紫外线泄漏须满足国家相关标准要求。 2. 进风侧设置不锈钢均流导流板, 确保烟气均匀进入净化电场; 进风口配置可拆卸式金属过滤网, 拦截大颗粒杂质并便于日常清洗维护; 设检修门, 方便滤网更换及内部清理; 整体进风结构气流阻力稳定, 不影响额定处理风量。 3. 产品采用多级净化结构: 一级 Z 型钢网去除大颗粒油烟, 二级金属过滤器净油, 三级高低压电场净化微小颗粒油烟, 四级实现除味功能; 允许同等净化效果的优化结构方案。 4. 高压电源具备电压、电流自动调节功能。 5. 极板材质为铝合金或不锈钢, 符合净化效率和设备阻力等性能指标。 6. 采用智能控制面板 (触摸或按键) 逐级启动, 实时显示各级净化运行状态。 7. 产品排放符合 GB 18483-2001 《饮食业油烟排放标准》。 ◆8. 油烟净化效率 $\geq 60\%$; 油烟排放浓度 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$; 须提供 CMA 检测报告。
3 3	不锈钢挡板	6400*1200*20mm	19.2 m ²	采用 201 不锈钢 (GB/T 3280, 允许 201 及以上更高等级材质响应), 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。
3 4	不锈钢排水沟	300*250*25mm	7m	采用 304 不锈钢 (GB/T 3280, 允许 304 及以上更高等级材质响应), 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。
3 5	不锈钢排烟管	6000*700*400mm	13.2 m ²	管道不锈钢板材 $\geq 1.2\text{mm}$, 适用于油烟腐蚀环境及定期清洗工况; 加强筋 $\geq 1.0\text{mm}$, 角连接件 $\geq 1.0\text{mm}$, 硅酮密封胶密封
3 6	不锈钢排烟管	4000*400*400mm	6.4 m ²	
3 7	不锈钢弯头	700*400mm	3个	
3 8	不锈钢变径	700*400mm	2个	
3 9	排烟风柜	1145*860*1215mm	1台	功率 4KW/380V, 外壳为 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚静电喷涂 SPCC 冷轧板或镀锌板; 风量 $\geq 10000\text{m}^3/\text{h}$, 全压 $\geq 720\text{pa}$, 转速 $\geq 1000\text{r}/\text{min}$, 噪音 $\leq 68\text{db}$
4 0	风柜启动箱	现场定制	1台	1. 用途: 用于排烟风柜电机的启动、运行控制与保护。 2. 额定电压 AC380V/50Hz, 三相五线制 (TN-S) 供电。 3. 启动方式: 电机功率 $\leq 5.5\text{kW}$ 直接启动。 4. 主要元器件: 元器件为符合相应国家标准的合格产品 + 出厂检验合格证。 5. 保护功能: 具备过载、短路、缺相保护。 6. 箱体: 冷轧钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 表面喷塑防腐处理, 防护等级不低于 IP54。 7. 电气安全: 金属箱体可靠接地 (PE 线), 二次接线端子标识清晰。

4 1	烟机电 缆线	按排烟 设备 (风 柜、风 机)总 功率供 应商核 算确定	30m	1. 电缆类型：阻燃电缆，阻燃性能符合 GB/T 19666。 2. 结构：三相五线制，5 芯（3 相 + 1 零 + 1 地）。 3. 材质与标识：导体为无氧铜；电缆外皮印刷清晰，标明型号规格、额定电压、生产厂家、制造标准及米数。 4. 验收：随货提供出厂检验合格证，电缆与报价型号规格一致。
--------	-----------	--	-----	--

备注：

（1）加注“▲”号的产品为核心产品。

（2）加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。

（3）所投本项产品属于强制性产品认证目录范围内，须具备有效的 CCC 认证证书；证书型号规格与投标产品一致，证书在有效期内，无注销、暂停、撤销状态。投标文件提供 CCC 证书复印件加盖投标人公章。不满足本项要求，投标无效。

（4）加注“◆”号的条款为重要参数。